



ANEXO I RESOLUCIÓN ENRE N° 59 /2018
CALIDAD DE PRODUCTO TÉCNICO
COSTO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA EN MALAS CONDICIONES (CESMC)

SUMINISTROS AT

Rango de tensiones [%Un]	CESMC [\$/kWh]
Si Tol > o = 5% y <6%	0,239
Si Tol > o = 6% y <7%	0,478
Si Tol > o = 7% y <8%	0,716
Si Tol > o = 8% y <9%	0,955
Si Tol > o = 9% y <10%	1,286
Si Tol > o = 10% y <11%	1,580
Si Tol > o = 11% y <12%	1,837
Si Tol > o = 12% y <13%	5,511
Si Tol > o = 13% y <14%	12,859
Si Tol > o = 14% y <15%	20,208
Si Tol > o = 15% y <16%	25,719
Si Tol > o = 16% y <18%	33,067
Si Tol > o = 18%	36,741

SUMINISTROS EN MT Y BT

Rango de tensiones [%Un]	CESMC [\$/kWh]
Si Tol > o = 5% y <6%	
Si Tol > o = 6% y <7%	
Si Tol > o = 7% y <8%	
Si Tol > o = 8% y <9%	0,955
Si Tol > o = 9% y <10%	1,286
Si Tol > o = 10% y <11%	1,580
Si Tol > o = 11% y <12%	1,837
Si Tol > o = 12% y <13%	5,511
Si Tol > o = 13% y <14%	12,859
Si Tol > o = 14% y <15%	20,208
Si Tol > o = 15% y <16%	25,719
Si Tol > o = 16% y <18%	33,067
Si Tol > o = 18%	36,741

PERTURBACIONES

	CESMC [\$/kWh]
MEDICIÓN EN AT	36,741
MEDICIÓN EN MT Y BT	36,741

CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO Y COMERCIAL
COSTO DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA (CENS)

Categoría Tarifaria	CENS [\$/kWh]
T1AP, T1R y T1G	25,719
T2 y T3BT	41,640
T3MT y T3AT	50,213

[Handwritten signatures and initials]