DATOS GENERALES

Edificio: Nombre del Edificio Ministerio: Ministerio de Hacienda

Institución: Secretaria de Gobierno de Energía

Administrador: Jose Pérez



Rango ICE en base a edificios relevados

UBICACIÓN

Dirección: Nombre calle y número

Localidad: Ciudad Evita

Partido/Departamento: La Matanza

Provincia: Buenos Aires

CARACTERÍSTICAS

Tipología: Oficina

Horario: -

Usuarios habituales: 2.500 Superficie cubierta: 28.515 m²

Zona bioclimática: IIIa - Templado cálido seco

FOTO EDIFICIO




ASPECTOS ENERGÉTICOS (PROMEDIO AÑOS REGISTRADOS)

Consumo Anual Electricidad 860 MWh Consumo Anual Gas 1.251 Nm³


Agua
90.000
m³

Emisiones CO₂ 1.251 kton



Diagnóstico Energético Preliminar (D.E.P.)


ASPECTOS ENERGÉTICOS (HISTÓRICO)



| AÑO | CONSUMO TOTAL (MWh) | VARIACIÓN |
|------|---------------------|-----------|
| 2015 | 18.688 | 0% |
| 2016 | 16.840 | -9,89% |
| 2017 | 14.537 | -22,22% |
| 2018 | 13.522 | -27,64% |

Diagnóstico Energético Preliminar (D.E.P.)


ASPECTOS ENERGÉTICOS (HISTÓRICO)



| AÑO | CONSUMO TOTAL (Nm³) | VARIACIÓN |
|------|---------------------|-----------|
| 2015 | 18.688 | 0% |
| 2016 | 16.840 | -9,89% |
| 2017 | 14.537 | -22,22% |
| 2018 | 13.522 | -27,64% |

Diagnóstico Energético Preliminar (D.E.P.)

ASPECTOS ENERGÉTICOS (HISTÓRICO)



| AÑO | CONSUMO TOTAL (m ³) | VARIACIÓN |
|------|---------------------------------|-----------|
| 2015 | 18.688 | 0% |
| 2016 | 16.840 | -9,89% |
| 2017 | 14.537 | -22,22% |
| 2018 | 13.522 | -27,64% |


RECONTRATACIÓN DE POTENCIA (AÑO ACTUAL)

Medidor 01: 87268736472

Oportunidad de ahorro económico

por recontratación de potencia

5%



IMPORTANTE

El valor de **potencia a recontratar** se calcula como aquel que minimiza el costo en tal concepto a lo largo de un año. Sin embargo *el valor indicado es de carácter orientativo* y deberá consensuarse en cada caso con la compañía distribuidora eléctrica y revisarse periódicamente.

RELEVAMIENTO DE EQUIPOS

