

DATOS GENERALES

Complejo: Nombre del Complejo
Ministerio: Ministerio de Hacienda
Institución: Secretaria de Gobierno de Energía
Administrador: Jose Pérez

ICE*
369
kWh/m²

*Debido a la naturaleza heterogénea del complejo edilicio este indicador es válido sólo para comparaciones interanuales del mismo, no resultando adecuado para comparaciones entre diferentes complejos.

UBICACIÓN

Dirección: Nombre calle y número
Localidad: Ciudad Evita
Partido/Departamento: La Matanza
Provincia: Buenos Aires

FOTO COMPLEJO



CARACTERÍSTICAS

Edificios: 3
Usuarios habituales: 2.500
Superficie cubierta: 28.515 m²
Zona bioclimática: IIIa – Templado cálido seco

ASPECTOS ENERGÉTICOS (PROMEDIO AÑOS REGISTRADOS)

Consumo Anual
Electricidad

860
MWh

Consumo Anual
Gas

1.251
Nm³

Consumo Anual
Agua

19.251
m³

Emisiones
CO₂

1.251
kton


DISTRIBUCIÓN CONSUMOS*

Gas
25%

Electricidad
75%


* Los consumos de los distintos energéticos han sido convertidos a energía primaria y expresados en una misma unidad.

ASPECTOS ENERGÉTICOS GENERALES DEL COMPLEJO




AÑO	CONSUMO TOTAL (MWh)	VARIACIÓN
2015	18.688	0%
2016	16.840	-9,89%
2017	14.537	-22,22%
2018	13.522	-27,64%

ASPECTOS ENERGÉTICOS GENERALES DEL COMPLEJO



AÑO	CONSUMO TOTAL (Nm³)	VARIACIÓN
2015	18.688	0%
2016	16.840	-9,89%
2017	14.537	-22,22%
2018	13.522	-27,64%

ASPECTOS ENERGÉTICOS GENERALES DEL COMPLEJO



AÑO	CONSUMO TOTAL (m³)	VARIACIÓN
2015	18.688	0%
2016	16.840	-9,89%
2017	14.537	-22,22%
2018	13.522	-27,64%


RECONTRATACIÓN DE POTENCIA (AÑO ACTUAL)

Medidor 01: 87268736472

Oportunidad de ahorro económico

por recontractación de potencia

5%




IMPORTANTE

El valor de **potencia a recontractar** se calcula como aquel que minimiza el costo en tal concepto a lo largo de un año. Sin embargo **el valor indicado es de carácter orientativo** y deberá consensuarse en cada caso con la compañía distribuidora eléctrica y revisarse periódicamente.

EDIFICIOS DEL COMPLEJO

NOMBRE	CONSUMO ANUAL ENERGÍA (MWh)	ICE PRIMARIA (kWh/m ²)	TIPOLOGÍA	SUPERFICIE (m ²)	USUARIOS	ADMINISTRADOR
Edificio 1	25.048	157	Oficina	1.200	850	José Pérez
Edificio 2	23.049	325	Oficina	5.425	1.520	Armando Paredes
Edificio 3	21.845	487	Comedor	520	250	José Pérez
Edificio 4	19.147	270	Talleres	250	100	Carlos Solari
Edificio 5	18.546	253	Oficina	1.256	900	José Pérez
Edificio 6	13.687	145	Auditorio	500	250	José Pérez
Edificio 7	13.625	120	Oficina	1.200	850	José Pérez
Edificio 8	11.357	221	Oficina	5.425	1.520	Armando Paredes
Edificio Restantes	56.236	-	-	15.684	6.357	-
Áreas Comunes	2.358	-	-	-	-	-

CONSUMOS DEL COMPLEJO*



* Los porcentajes de consumos del complejo se obtienen del relevamiento de equipos realizado para el complejo y cada uno de sus edificios. Los consumos de los distintos energéticos han sido convertidos a energía primaria y expresados en una misma unidad.