



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Aviso en el Boletín Oficial

Número:

Referencia: Circular Modificatoria N°: 02 - LPN (FONPLATA-GNA) N°03/2020 Salvador Mazza.

Circular Modificatoria N°: 02

Organismo Contratante: Gendarmería Nacional

Expediente: EX-2020-81340538- -APN-UEPFONPLATA#MSG

Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional (FONPLATA-GNA) N° 03/2020

Objeto de la Licitación: Remodelación del Paso Fronterizo Internacional Salvador Mazza (ARG.) – Yacuiba (BOL.) Provincia de SALTA.

Motivo: Respuesta a consultas técnicas – Nueva fecha de apertura.

La presente modifica el Pliego N° PLIEG-2020-85460497-APN-DIRSAF#GNA. Debiendo tomarse la presente como válida.

CONSULTA 1: Respecto al valor del Presupuesto Oficial. Sabemos que el mismo asciende a la suma de \$65.547.034,00.

1) Según lo indicado en el archivo nombrado como "**MS-PF-SM-PE-CyP-r0.pdf**", el Cómputo y Presupuesto señala como Presupuesto de Obra el valor de \$ 65.547.034,00,

Aclarando que son VALORES SIN IVA.

2) Según lo indicado en el archivo nombrado como "**pliego_lpn_fonplata-gna_03-2020-salvador_mazza.pdf**", página 22, **Sección II - Datos de la Licitación, A.**

Disposiciones Generales, IAO 1.1, indica textualmente "*El presupuesto Oficial para la construcción de la Obra ha sido es_mado en base al mes de abril del 2020, en:*

PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO CON 00/100 (\$65.547.034,00)", sin hacer mención a si incluye o no el IVA.

Por favor aclarar si el valor \$65.547.034,00 del Presupuesto Oficial incluye o no el IVA.

RESPUESTA

Los valores expresados no incluyen IVA

CONSULTA 2: en la Documentación del Pliego no figura un MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS. En caso de tenerlo por favor compartirlo, caso contrario indicar si la cascada o sombrero (Gastos Generales e Indirectos, Beneficios, Impuestos, etc.) deben incluirse en la "Planilla de Cómputo y Presupuesto" o bien en los "Análisis de Precios".

RESPUESTA

De acuerdo a lo solicitado, se adjunta a continuación un modelo de análisis de precios:

Rubro

Item

Unidad

Licitacion Pública N° /

Nombre de la Obra:

ANALISIS DE PRECIOS

Asignación de Índices N° Designación

Unidad Cant. Costo Unitario Subtotal Total%

A MATERIALES

SUBTOTAL A

\$

B MANO DE OBRA - ZONA A

SUBTOTAL B

C Cargas Sociales %

SUBTOTAL C \$

D EQUIPOS

SUBTOTAL D \$

E TOTAL COSTO DIRECTO

(A+B+C+D) \$

F GASTOS GENERALES %

\$

G SUBTOTAL COSTO

(E+F) \$

H BENEFICIO %

SUBTOTAL H \$

I COSTO FINANCIERO %

SUBTOTAL I \$

J SUBTOTAL COSTO

(G+H+I) \$

K IMPUESTOS %

SUBTOTAL J \$

TOTAL PRECIO UNITARIO\$

(J+K)

CONSULTA 3: Aclarar que debe cotizarse en el **Item 1.1.2 - EQUIPAMIENTO PARA DIRECCION E INSPECCION DE OBRA.**

RESPUESTA

En PET Sección 01520 "Construcciones Provisorias", se establece que:

"...F Oficinas de la Dirección de Obra y del Comitente: Las comodidades para las oficinas de la Dirección de Obra, será un local integrado por 15 m² - Oficina Dirección de Obra con tres (3) puestos de trabajo con escritorio, cajones, archiveros, sillas giratorias con base de 5 patas y ruedas, mueble para guardar documentos de 3 x 2.10 x 0.50m, 5 estantes, un perchero, Mesa 1,60x0,70 con 4 sillas. Dispenser agua (f-c)

2PC (procesador tipo I7, Memoria Ram Min 8GB, disco mínimo 1 TB, monitor 22 Pulg, conectadas en red, Software: Acad última versión, 2014 (mínima), Office 2007 en adelante, MS Project, conexión de todas las máquinas y la Impresora en red. 1 impresora A3 multifunción color (en red) con doble juego de cartuchos y reposición inmediata ante pedido.

Ropa de seguridad (casco, gafas, zapatos), ropa de protección (impermeable, botas).-

Resmas a4, a3, artículos de librería completos, matafuegos, instalación eléctrica y de iluminación de oficinas acorde a Normas.

Vianda de comida completa para DDO y Comitente.

Será con carácter de permanencia diaria, Sin permanencia nocturna. Los sanitarios deben estar incorporados.

15 m² - Oficina Comitente (Inspección), equipamiento ídem anterior para dos (2) puestos de trabajo..."

CONSULTA 4: Que instalaciones prevé ejecutar ese Comitente por otros Subcontratistas a fin de poder evaluar la cotización del **Ítem 1.6.1 - AYUDA DE GREMIOS.**

RESPUESTA

En PET Sección 01745 Ayuda de gremios, se encuentran definidos los alcances de dicho ítem.

CONSULTA 5: Aclarar si un profesional con título de Ingeniero en Construcciones puede actuar como Representante Técnico en la presentación de la Oferta o solamente

puede ser Ingeniero Civil o Arquitecto.

RESPUESTA

El personal clave mencionado puede contar con título profesional de Ingeniero en Construcciones bajo las mismas condiciones de evaluación que establece el PBC.

FECHA DE APERTURA:

POR CUESTIONES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVAS, FÍJASE COMO NUEVA FECHA DE APERTURA LA SIGUIENTE: el **15 de enero de 2021 a las 12:00 horas**, en la sala de aperturas del Departamento Contrataciones, sita en Av. Antártida Argentina N° 1480, 1° Piso "PROA", Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104).

