

REPÚBLICA ARGENTINA

PROSAMA - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SANIDAD AGROPECUARIA Y DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS
MARÍTIMOS DE ARGENTINA

PRÉSTAMO N° BID 5660/OC-AR

“CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA PLANTA DE LABORATORIO MARTINEZ”
PROSAMA-22-LPN-O

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1

El SENASA ha recibido las siguientes consultas en el marco de la Licitación Pública Nacional PROSAMA-22-LPN-O.

CONSULTA 1: Cable UTP CAT 5E? Marca Furukawa o Commscope?

RESPUESTA 1: Se acepta Furukawa o Commscope, siempre y cuando sea 100% cobre.

CONSULTA 2: El cable debe ser LSZH?

RESPUESTA 2: Sí, se requiere LSZH.

CONSULTA 3: Cantidad de patchcord solo del lado del rack o de ambos lados (113 o 226 unidades?)

RESPUESTA 3: Se requiere solo patchcords del lado del rack, la misma cantidad que los puestos cableados.

CONSULTA 4: Medida de los patchcords?

RESPUESTA 4: Se requieren patchcords de 60 cm o más, dependiendo de la distancia que quede entre las patcheras y la ubicación del switch

CONSULTA 5: RACK marca GLC?

RESPUESTA 5: Se acepta, siempre y cuando el rack cumpla con las características expresadas y detalladas en el pliego, Apartado RACKS.

CONSULTA 6: Equipamiento activo no entra en la licitación?

RESPUESTA 6: No, el equipamiento activo está excluido de la licitación.

CONSULTA 7: En el pliego hablan de software, se refieren solo a la parte de control de accesos?

RESPUESTA 7: Si, hace referencia a control de accesos.

CONSULTA 8: BACKBONE, en el pliego dice provisto en etapa anterior, se entiende que ya está operativo y que no se necesita fusionar la fibra? O caso contrario solo está la fibra y hay que realizar todo distribuidores ópticos, fusiones, etc.?

RESPUESTA 8: No, el backbone está provisto en la etapa anterior, por lo que no se requiere realizar fusiones ni trabajo adicional en cuanto a la fibra.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

**Hoja Adicional de Firmas
Circular**

Número:

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1 - CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA PLANTA DE LABORATORIO MARTINEZ - PROSAMA-22-LPN-O

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.