



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe

Número:

Referencia: PV-2022-67564705-APN-DSP#ENRE (EX-2022-30493523- -APN-SD#ENRE)

Visto la Providencia de referencia, se procedió a dar curso a la misma, analizando la información obrante a la fecha en el expediente, de forma de verificar el cumplimiento de la Normativa de Seguridad Pública concerniente al DSP, respecto de una Solicitud de Acceso y Ampliación Menor de la Capacidad de Transporte Existente, presentada por el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF) y remitida por Transener S.A. y Cammesa, para vincular al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a energización de un segundo transformador 500/132 kV 300 MVA en la ET Chaco (500/132/33 kV – 300/300/100 MVA) , bajo jurisdicción de Transener.

La solicitud presentada consiste en el incremento de la capacidad de transformación de la ET Chaco, a través, de la instalación y puesta en servicio de un segundo transformador (T2CHA) de 500/132 kV - 300 MVA, el cual, actualmente se encuentra como reserva fría, para que pueda operar en paralelo con el transformador T1CHA, de idénticas características, ya existente y operativo. El acceso en cuestión posibilitará la conexión definitiva del T2CHA en la E.T. Chaco, en función de la Resolución RESOL-2021-964-APN-SE#MEC de la secretaría de Energía, mediante la cual se instruye incorporar al PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELÉCTRICO la ampliación en cuestión. Para ello, se realizarán las siguientes obras:

- Prolongación de la doble barra de 500 kV de la E.T. Chaco y construcción de una nueva calle para vincular el T2CHA.
- En cuanto al nivel de 132 kV, se realizará un campo de 132 kV para conectar el transformador.
- Todas las tareas necesarias de ampliación y adecuación sobre los sistemas de comando, protecciones, control y telecontrol, SSAA, comunicaciones, etc.

De este modo, la ET Chaco quedará configurada con una doble barra de 500 kV y tendrá una capacidad operativa de 500/132/33 kV – 2 x 300/300/100 MVA.

Se concluye, habiéndose analizado la información obrante en el expediente, desde el punto de vista de la seguridad, que el DSP no tiene observaciones para la continuidad de trámite de la presente solicitud, para vincular la energización de un segundo transformador T2CHA de 500/132 kV 300 MVA en la ET Chaco, bajo jurisdicción de Transener, toda vez que las instalaciones involucradas cumplan con los requerimientos de la normativa vigente, a saber:

- Resolución ENRE N° 163/2013 (Estaciones Transformadoras),
- Resolución ENRE N° 400/2011 (Señalización de instalaciones eléctricas) y
- Resolución ENRE N° 620/2017 (Guía de Contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad Pública de las Empresas Transportistas).

Atte,