

CIRCULAR CON CONSULTA N° 03

REF: COMPARATIVO DE PRECIOS PRINI Nro. 12/20. CONSTRUCCION DE JARDINES DE INFANTES. **PROVINCIA DE SALTA.** PRÉSTAMO BID - 4229/OC-AR. PRINI I.

Por medio de la presente circular se responde consulta recibida en el marco del Comparativo de Precios de la referencia:

Consulta 1

Del Llamado en Esc. P. Sosa en Capital no hay planilla de Locales.

Respuesta:

Se adjunta planilla de locales.

Consulta 2

La cubierta de chapa ¿debe ser chapa continua, o chapa trapezoidal? porque en los detalles figura continua, pero en otro dice que se materializara con chapa trapezoidal.

Respuesta:

La cubierta es de chapa trapezoidal prepintada.

Consulta 3

La aislación de lana de vidrio ¿qué espesor debe ser? en algunos detalles figura de 50 mm y en otros de 100 mm. Comercialmente no se está consiguiendo 100 mm.

Respuesta:

Aislación de fieltro de lana de vidrio hidro repelente de 50 mm

Consulta 4

Se pueden modificar los Ítems, respetando los rubros?, ya que hay ítems que se puede agrupar como por ejemplo los artefactos eléctricos, y hay ítems que no figuran como por ejemplo las mesadas de A⁹¹

Respuesta:

No se podrán modificar los ítems y se deberá computar el ítem mesada de acero inoxidable

Consulta 5

No hay detalle de Bicletero.

Respuesta:

No figura en pliego .Se deberá presentar oportunamente propuesta de bicletero para la aprobación por parte de la inspección.

Consulta 6

Los Split chicos de 2200 frigorías es solo frio?

Respuesta:

Los Split de 2250 frigorías son solo frio



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número:

Referencia: CIRCULAR CON CONSULTA N° 3 CP PRINI I 12/20 PROVINCIA DE SALTA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.