

LINEA ROCA.

MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE RESPALDO EN S.E. TEMPERLEY

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA OBRA.

JUSTIFICACIÓN EXCLUSIVIDAD DE MARCAS.

JUSTIFICACIÓN DE COTIZACION EN MONEDA EXTRANJERA.

ANTICIPO FINANCIERO.

Actualmente en la S.E. Temperley existe un único Transformador de rebaje de 132 kV / 13,2 kV de 5 MVA de Potencia llamado "Tr.D". Es el corazón del sistema de distribución de energía eléctrica encargado de llevar energía a estaciones, talleres y sistema de señales. Dicho transformador ya lleva casi 40 años prestando servicio, el cual fue diseñado para las instalaciones de la época. En la actualidad las instalaciones de la línea Roca se fueron expandiendo, con un importante incremento en la potencia de consumo, por ello se determinó la necesidad de incorporar un nuevo transformador (Tr.D2). Siguiendo con esa premisa, oportunamente se adquirió un transformador de iguales características técnicas que el ya instalado, el cual se encuentra depositado en la Sub-estación Temperley y el objeto de la presente obra es instalarlo con los equipos de maniobra, protección y control necesarios para integrarse a la Sub-estación indicada.

El objeto del presente Pliego de Especificaciones Técnicas es establecer las condiciones y requerimientos técnicos a los que se deberán ajustar todos los trabajos, materiales y equipos a utilizar para el montaje y puesta en servicio del nuevo Transformador de Distribución Tr.D2.

En el proyecto se proponen Marcas y modelos de equipos específicos a utilizar, siendo su cumplimiento excluyente, no se aceptarán propuestas alternativas, la empresa CONTRATISTA deberá proveer la marca especificada. La razón de solicitar marcas y modelos exclusivos/os es para mantener uniformidad con el equipamiento que ya se encuentra instalado y funcionando en el sistema. Incorporar la misma tecnología a la existente, tiene por objeto:

- Evitar tener conflictos de compatibilidad en la comunicación, hardware y software y permitir un accionamiento en conjunto en forma armoniosa.
- Evitar acrecentar la cantidad de repuestos a incorporar al sistema de compras y en stock.
- Evitar acrecentar la cantidad de equipamiento y software de diagnóstico, programación de equipos y protecciones.

- Facilitar la operación y maniobra de los equipos familiarizando al personal con una sola gama de Dispositivos, fundamentalmente orientado a evitar errores de operación. Capitalizar gran parte de la capacitación ya recibida del personal actuante para la operación y el mantenimiento de estos nuevos equipos.

En lo relativo al establecimiento del monto indicativo y a la recepción de ofertas en moneda extranjera, se deja constancia que, dicha circunstancia obedece a que los principales materiales objeto de contratación poseen componentes importados cuyos proveedores reciben cotizaciones en el mercado local en moneda extranjera.

Dadas las características de los materiales en trato y lo expuesto en párrafo precedente, se considera adecuado otorgar al Contratista sobre quien recaiga la contratación, un anticipo financiero del 20% del monto de la orden de compra.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Justificación de Necesidad y de Moneda Extranjera-SUBESTACION TEMPERLEY - MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE RESPALDO TRD2 – LGR

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.